

ERKEZETT

2013 JUN 03.



Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-2800 Tatabánya I., Ságvári E.u.18. Web: <http://komarom.katasztrofavedelem.hu>
 Tel: (06-34)512-070 Fax: (06-34)314-209, email:tatabanya.kk@katved.gov.hu

Ügyiratszám: 746-2/2013/TKHAT

Tárgy: A Környe településrendezési terv-
 módosításának (Msz. 13048) ügye

Ügyintéző: Hernádi Zsolt tű. fhdgy.

Hiv. szám (hatóság): Msz:13048

Ügyintéző (hatóság): -

Telefonszám: 34/513-217, fax: 34/310-964

E-mail: tatabanya.kk@katved.gov.hu

Környe Város Polgármesterének
Beke László Úrnak!

Környe

A hivatkozott számon küldött megkeresésében foglaltakat áttanulmányoztam. A tárgyi ügyben tájékoztatom Önt, hogy a Településrendezési terv véleményezésében – „az országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvénnyel kapcsolatban az alábbiakat kívánom közölni.

A terv kialakításával kapcsolatban tájékoztatom Önt és a tervet készítőket, hogy a vonatkozó tűzvédelmi követelményeket – a tűztávolságok kivételével – „az országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint „az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendeletek tartalmazzák. A tűztávolságok a hatályos előírások szerint a tűzvédelmi szakhatóság véleményének figyelembe vételével a Szabályozási Tervek, valamint a konkrét építési engedélyezési eljárások során kerülnek meghatározásra.

A tervek készítőinek figyelmét felhívom, hogy a tervezett övezetben az utak szabályozási szélességét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy az ott parkoló autók között el kell férni a nagyobb terjedelmű gépjárműveknek (pl. tűzoltó gépjármű feckendő, kukás autó, stb.) is. Ezen felül az utak szélességének lehetővé kell tenni azt, hogy a tűzcsapról táplált gépjárműfeckendő mellett még legalább egy forgalmi sáv szélességű út szabadon maradjon.

Az övezetek fejlődésének megalapozása érdekében a terv készítésénél megfelelő hangsúlyt kell, hogy kapjon az építési telkek oltóvízellátásának hosszú távú megoldása. Az oltóvíz ellátás elsődleges módja, vezetékes vízellátás esetén, a föld feletti tűzcsap rendszer. A terv készítése során ezen előírások teljesítésének lehetőségét is biztosítani kell.

Tatabánya, 2013. május 31.



Készült: 2 pld.
 1 példány: 1 oldal

Kapja:

1. Környe Város Polgármesteri Hivatala (2851 Környe, Alkotmány u. 2.)
2. Irattár.

Gépelte: Hernádi Zsolt tű. fhdgy.

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖRNYE		
2013 JUN 03.	iktatási szám	1312-2/2013
Előszám.	Melléklet	Ügyintéző O.T.